

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHEISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240493

Výrobek: Jímače

Typ: JP, JP/M16, JP - 18/10, JP/M16-18/10
(viz příloha)

Jmenovité hodnoty: materiál EN AW 6082

Objednatel: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.
Radkov 15, 747 83 Radkov, Česká republika

Výrobce: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.
Radkov 15, 747 83 Radkov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 232285-01/01 ze dne: 09.10.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2:18 čl. 4.3, 4.5, 5.2.5, 5.2.6

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 242491 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 15.10.2026

29.10.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



242491-01

Jímací tyče Ø 16

Jímací tyče (s rovným koncem)		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ – Ukončení
JP 10	1000	Rovná bez osazení
JP 15	1500	
JP 20	2000	
JP 30	3000	
JP 40	4000	
JP 50	5000	

Jímací tyče (se závitem M16 do betonového podstavce)		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP 10 / M16	1000	Závit M16 do betonového podstavce
JP 15 / M16	1500	
JP 20 / M16	2000	
JP 30 / M16	3000	
JP 40 / M16	4000	
JP 50 / M16	5000	

Jímací tyče (s rovným koncem) a zúžením na 10 mm/ 1000 mm		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP 15 – 16 / 10	1500	Rovná bez osazení
JP 20 – 16 / 10	2000	
JP 30 – 16 / 10	3000	
JP 40 – 16 / 10	4000	
JP 50 – 16 / 10	5000	

Jímací tyče (se závitem M16) a zúžením na 10 mm/ 1000 mm		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP 15/ M16 – 16 / 10	1500	Závit M16 do betonového podstavce
JP 20/ M16 – 16 / 10	2000	
JP 30/ M16 – 16 / 10	3000	
JP 40/ M16 – 16 / 10	4000	
JP 50/ M16 – 16 / 10	5000	

Jímací tyče Ø 18

Jímací tyče (s rovným koncem)		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ – Ukončení
JP 10	1000	Rovná bez osazení
JP 15	1500	
JP 20	2000	
JP 30	3000	
JP 40	4000	
JP 50	5000	

Jímací tyče (se závitěm M16 do betonového podstavce)		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP 10 / M16	1000	Závit M16 do betonového podstavce
JP 15 / M16	1500	
JP 20 / M16	2000	
JP 30 / M16	3000	
JP 40 / M16	4000	
JP 50 / M16	5000	

Jímací tyče (s rovným koncem) a zúžením na 10 mm/ 1000 mm		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP 15 – 18 / 10	1500	Rovná bez osazení
JP 20 – 18 / 10	2000	
JP 30 – 18 / 10	3000	
JP 40 – 18 / 10	4000	
JP 50 – 18 / 10	5000	

Jímací tyče (se závitěm M16) a zúžením na 10 mm/ 1000 mm		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP 15/ M16 – 18 / 10	1500	Závit M16 do betonového podstavce
JP 20/ M16 – 18 / 10	2000	
JP 30/ M16 – 18 / 10	3000	
JP 40/ M16 – 18 / 10	4000	
JP 50/ M16 – 18 / 10	5000	

