

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 1240005

Výrobek: Zemnicí tyče

Typ: ZT, ZTP, ZD, ZTX, ZTT (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: FeZn

Objednatel: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.  
Radkov 15, 747 83 Radkov, Česká republika

Výrobce: KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.  
Radkov 15, 747 83 Radkov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 232512-01/01 ze dne: 29.11.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2:18 čl. 4.4, 4.5, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 232512 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 08.01.2027

09.01.2024 oprava : 31.01.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



232512-01

### Kovové zemniče žárově zinkované

Zemnicí tyče		
označení	rozměr	
	L (mm)	průřez (mm)
ZT 1	1000	trubka Ø 26,9 x 2,7
ZT 1,5	1500	trubka Ø 26,9 x 2,7
ZT 2	2000	trubka Ø 26,9 x 2,7
ZTP 1	1000	tyč Ø 25
ZTP 1,5	1500	tyč Ø 25
ZTP 2	2000	tyč Ø 25
ZTP 1 + SR03K	1000	tyč Ø 25
ZTP 1,5 + SR03K	1500	tyč Ø 25
ZTP 2 + SR03K	2000	tyč Ø 25

Zemnicí tyče (plné + drát)		
označení	rozměr	
	L (mm)	průřez (mm)
ZTP 1,5 + drát	1500	tyč Ø 25 + drát Ø 10
ZTP 2 + drát	2000	
ZTP 3 + drát	3000	

Zemnicí deska		
označení	rozměr	
	průřez (mm)	
ZD 02 s příchýtkou	1000 x 500 x 3	
ZD 02 s příchýtkou	500 x 500 x 3	

Zemnicí pás		
označení	rozměr	
	průřez (mm)	
ZD 01 s příchýtkou	2000 x 250 x 3	

Zemnicí tyče (křížový průřez se svorkou SR03 K)		
označení	rozměr	
	L (mm)	průřez (mm)
ZTX 1 + SR03K	1000	50 x 50 x 3
ZTX 1,5 + SR03K	1500	50 x 50 x 3
ZTX 2 + SR03K	2000	50 x 50 x 3
ZTX 3 + SR03K	3000	50 x 50 x 3

Zemní tyče (křížový průřez s otvorem 2 x Ø 12 mm)		
označení	rozměr	
	L (mm)	průřez (mm)
ZTX 1,5 (otvor 2 x Ø 12)	1500	50 x 50 x 3
ZTX 2 (otvor 2 x Ø 12)	2000	50 x 50 x 3
ZTX 3 (otvor 2 x Ø 12)	3000	50 x 50 x 3

Zemní tyče (křížový průřez + drát, páska)		
označení	rozměr	
	L (mm)	průřez (mm)
ZTX 1,5 + drát	1500	50 x 50 x 3 + drát Ø 10
ZTX 2 + drát	2000	50 x 50 x 3 + drát Ø 10
ZTX 1,5 + páska	1500	50 x 50 x 3 + páska 30x4
ZTX 2 + páska	2000	50 x 50 x 3 + páska 30x4
ZTX 3 + páska	3000	50 x 50 x 3 + páska 30x4

Zemní tyče (T průřez se svorkou SR03 K)		
označení	rozměr	
	L (mm)	průřez (mm)
ZTT 1 + SR03K	1000	35 x 35 x 4,5
ZTT 1,5 + SR03K	1500	35 x 35 x 4,5
ZTT 2 + SR03K	2000	35 x 35 x 4,5

Oprava: 31.01.2024

